



Студентски трг 13, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 (11) 3281-888, Факс: +381 (11) 3282-944

Studentski trg 13, 11000 Beograd, Srbija
Phone: +381 (11) 3281-888, Faks: +381 (11) 3282-944

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: **ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГРАДИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 13, БЕОГРАД**, у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 2/ОП/2015

Дописом заинтересованог лица, од 23.10.2015. године, у Етнографском музеју заведеним под бројем 1500/1 од 23.10.2015. године, затражена су додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга **ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГРАДИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 13, БЕОГРАД** у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 2/ОП/2015.

Питање се односи на додатне услове и садржај конкурсне документације у ЈН 2ОП2015.

1. На страни 5 тендерске документације стоји да пројекат између осталог треба да садржи и пројекат електромоторног погона и система за надзор и управљање. За израду тог пројекта је неопходан инжењер са лиценцом 352, који није наведен као неопходан у кадровском капацитету који сте дали. Сматрамо да треба допунити тендерску документацију у том делу.
2. За доказивање пословног капацитета на страни 10. Тачка 1 стоји да је понуђач урадио најмање један објекат преко 2000м² који је у режиму заштите споменика културе. Зашто ова референца није узета у обзир за оцењивање, са обзиром да је предмет ЈН објекат који је установа културе од националног значаја. Да ли ћете допунити документацију и по овом питању.



ETHNOГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ETHNOGRAPHIC MUSEUM IN BELGRADE
CULTURAL INSTITUTION OF NATIONAL SIGNIFICANCE

Студентски трг 13, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 (11) 3281-888, Факс: +381 (11) 3282-944

Studentski trg 13, 11000 Beograd, Srbija
Phone: +381 (11) 3281-888, Faks: +381 (11) 3282-944

Одговор наручиоца:

1. За израду пројекта електромоторног погона ће бити потребан инжењер са лиценцом 352 или инжењер који поседује лиценце 350 и 353. Услови у погледу кадровског капацитета се неће мењати.
2. Наручилац је у конкурсној документацији наведени додатни услов: да понуђач у последњих 5 година има урађен најмање један архитектонски или архитектонско-грађевински пројекат за реконструкцију, адаптацију или санацију објекта који је у режиму заштите споменика културе минималне површине 2.000м², управо тако и одредио, као УСЛОВ. Из тог разлога не може бити одређена као критеријум за оцењивање, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама.